

洞口县小水电清理整改联席会议办公室

洞水电整改〔2020〕4号

关于洞口县小水电清理整改3座 退出类电站验收销号的公示

小水电清理整改工作是贯彻习近平生态文明思想，落实党中央、国务院关于长江经济带发展的决策部署。根据《湖南省小水电清理整改实施方案》（湘水发〔2019〕4号）文件要求，以及县小水电清理整改综合评估结论，洞口县茶铺、茅铺和巨头3座电站列为退出类电站。截止8月底，3座电站按照《洞口县小水电清理整改“一站一策”工作方案》要求，先后完成了退出工程拆除和生态修复措施。9月4日，县小水电清理整改验收销号工作组对3座电站进行现场验收，验收组认为各电站均已退出到位，任务完成情况达到销号标准。

特此公示。

附件：各电站清理整改验收表及验收销号工作组签字表

洞口县清理整改联席会议办公室

（洞口县水利局代章）

2020年9月22日

茶铺水电站清理整改验收表

☐ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县茶铺水电站	统计代码	4305251089
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备 注	
1、工程拆除措施：封堵电站渠道进口、电站尾水口，拆除厂房、水轮发电机组、变压器等发电主辅设备，拆除翻板坝。	全部完成		
2、生态修复措施：电站退出后，来水通过原坝处泄放设施下泄，保证下游的生态环境。	符合要求		
3、风险防范与化解措施：大坝四周增设安全警示。	已设立		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字 (电站盖章):  联系电话: 1387398082			

验收 意见	茶铺店已按“一站一策”工作方案要求完成了所有的退出措施和生态修复措施，验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间：2020年9月4日
复核 意见	复核工作组负责人签字： 年 月 日

注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。
2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

附件 2

茶铺 水电站清理整改验收销号工作组签字表




☐ 整改类 / ☒ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 4 日

电站名称		洞口县茶铺水电站	
装机规模 (kw)	180	统计代码	4305251089
县级 验收组 成员 签字	单位	姓名	
	洞口县水利局	杨林科 谢晓	
	洞口县发展改革局	胡旭	
	邵阳市生态环境局洞口分局	刘小元 程鑫	
	洞口县自然资源局	刘小元 黄得进	
	洞口县农业农村局	黄仕通	
	洞口县林业局	杨平	
	洞口县茶铺茶场管理区	陆志军	
	洞口县供电公司	万远根	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	黄平	

茅铺水电站清理整改验收表

□ 整改类 / ☒ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县茅铺水电站	统计代码	4305251064
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备 注	
1、工程拆除措施：拆除厂房、水轮发电机组、变压器等发电主辅设备。	已完成厂房、水轮发电机组、变压器等发电主辅设备及上网线路的拆除工作。		
2、生态修复措施：电站退出后，水通过坝处泄放设施全部下泄，以保证下游的生态循环。	符合要求		
3、风险防范与化解措施：大坝四周增设安全警示。	已设立		
经自查，本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字 (电站盖章):   联系电话: 13973558839 			

验收 意见	茅铺电站已按“一站一策”工作方案要求， 完成了所有的工程拆除措施和生态修复 措施，验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间：2020年9月4日
复核 意见	复核工作组负责人签字： 年 月 日

注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。

2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

附件 2

茅铺 水电站清理整改验收销号工作组签字表

☐ 整改类 / ☒ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 4 日

电站名称		洞口县茅铺水电站	
装机规模(kw)		125	统计代码 4305251064
县级 验收组 成员 签字	单位	姓名	
	洞口县水利局	杨林科 邓晓	
	洞口县发展改革局	魏世	
	邵阳市生态环境局洞口分局	刘小江 程意	
	洞口县自然资源局	费辉达	
	洞口县农业农村局	黄仕廷	
	洞口县林业局	杨平	
	洞口县雪峰街道办事处	刘和平	
	洞口县供电公司	石远成	
	湖南华卓工程设计 咨询有限公司	肖平	

巨头水电站清理整改验收表

□ 整改类 / ☒ 退出类 (退出时限 2020 年)

电站名称	洞口县巨头水电站	统计代码	4305254001
联系人姓名	向乾元	联系人电话	13975926540
自 查 情 况			
“一站一策” 整改内容	自查情况	备 注	
1、工程拆除措施：封堵电站取水口，拆除厂房及水轮发电机组、变压器等发电主辅设备。	已完成厂房、发电主辅设备及上网线路的等全部拆除工作。	按照县人民政府批准的《“一站一策” 变更方案》，对电站取水口不予封堵。	
2、生态修复措施：电站退出后，大坝上游水通过大坝的泄流孔全部下泄，保证下游的生态环境。	符合要求		
3、风险防范与化解措施：增设大坝四周安全警示。	已设立		
经自查，本电站已按“一站一策” 方案要求完成清理整改任务。 负责人签字（电站盖章）： 向乾元 联系电话： 13874273801			

验收 意见	巨头电站已按“一站一策”工作方案要求，完成了所有的工程拆除措施和生态修复措施，验收合格。 (验收签字表另附) 验收时间：2020年9月4日
复核 意见	复核工作组负责人签字： 年 月 日

注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。

2. 自查中有需要说明的情况，在备注栏填写。

附件 2

巨头 水电站清理整改验收销号工作组签字表

☐ 整改类 / ☒ 退出类 (退出时限 2020 年)

2020 年 9 月 4 日

电站名称		洞口县巨头水电站	
装机规模(kw)	260	统计代码	4305254001
县级 验收组 成员 签字	单位	姓名	
	洞口县水利局	杨林科 谔光	
	洞口县发展改革局	姚旭	
	邵阳市生态环境局洞口分局	刘小江 尹建喜	
	洞口县自然资源局	费辉柱	
	洞口县农业农村局	黄仕连	
	洞口县林业局	杨平	
	洞口县石江镇人民政府	孙平	
	洞口县供电公司	邵建林	
	湖南华策工程设计 咨询有限公司	杨平	